



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
NÚMERO DE ORDEN: 4200-30460
CERTIFICADO N°: CRS13486
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
CARLOS IVAN FERRUCHO
Calle 137A # 73 - 71, Suit 36
Bogotá, Colombia

Certifica que los productos identificados como **MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA**, fabricados por **ZHEJIANG GOMELONG METER CO., LTD** e importados y comercializados en Colombia por **CARLOS IVAN FERRUCHO**, con referencias relacionadas en la página 2 del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

IEC 62053-21:2003 Electricity Metering Equipment (AC) Particular requirements – Part 21: Static meters for active energy (Classes 1 and 2).

IEC 62053-23:2003 Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3).

IEC 62052-11:2003 Electricity Metering Equipment (AC) General Requirements, test and test conditions – Part 11: Metering equipment.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

Camilo Ramírez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá, Colombia

Fecha de Emisión: 2018 - 07 - 06
 Válido Hasta: 2021 - 07 - 05
 Versión 1; Fecha de Emisión: 2019 - Marzo - 27.

La vigencia de la presente Sub-licencia está ligada al certificado origen CRS12396

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
NÚMERO DE ORDEN: 4200-30460
CERTIFICADO N°: CRS13486
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
CARLOS IVAN FERRUCHO
Calle 137A # 73 - 71, Suit 36
Bogotá, Colombia

REFERENCIAS Y CANTIDAD

Medidores De Energía Eléctrica/ Conexión Directa

Fabricadas por: Zhejiang Gomelong Meter Co., Ltd.

Xiangyang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City Zhejiang - China

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	CONSTANTE	CLASIFICACIÓN	CLASE DE EXACTITUD PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA	CLASE DE EXACTITUD PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA REACTIVA
DDSS558	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO	120V	5(100)A	3200imp/kWh	ANALOGO	1	NA
DDSS558	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO	120V	5(100)A	3200imp/kWh	DIGITAL	1	NA
DSS558	MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO	2X120/208V	2X5(100)A	800imp/kWh	ANALOGO	1	NA
DSS558	MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO	2X120/208V	2X5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	NA
DTSS558	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO	3X120/208V	3X5(100)A	800imp/kWh	ANALOGO	1	NA
DTSS558	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO	3X120/208V	3X5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	NA
DDSS558	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO	120V	5(100)A	3200imp/kWh	DIGITAL	1	2
DSS558	MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO	2X120/208V	5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	2
DTSS558	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO	3X120/208V	5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	2

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2018 - 07 - 06

Válido Hasta: 2021 - 07 - 05

Versión 1; Fecha de Emisión: 2019 - Marzo - 27.

La vigencia de la presente Sub-licencia está ligada al certificado origen CRS12396

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.serviciocliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>