



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
NÚMERO DE ORDEN: 4200-29015
CERTIFICADO Nº: CRS12396
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

XIANGYANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN, YUEQING CITY
ZHEJIANG - CHINA

Certifica que los productos identificados como **MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA** importados y comercializados en Colombia por [redacted], con referencias relacionadas en la página 2 del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

IEC 62052-11:2003 Electricity Metering Equipment (AC) General Requirements, test and test conditions – Part 11: Metering equipment.

IEC 62053-21:2003 Electricity Metering Equipment (AC) Particular requirements – Part 21: Static meters for active energy (Classes 1 and 2).

IEC 62053-23:2003 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3).

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

Camilo Ramírez
SGS Colombia S.A.S.
 Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
 Bogotá, Colombia


SGS COLOMBIA S.A.S.

Fecha de Emisión: 2018 - 07 - 06.
 Válido Hasta: 2021 - 07 - 05.
 Versión 2; Actualizado en 2019 - Marzo - 26.

This Certificate cancels and supersedes the Certificate dated 2018 - 07 - 05 issued by SGS Colombia S.A.S. and SGS Paper No. 19029085 to 19029086.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.serviciocliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
NÚMERO DE ORDEN: 4200-29015
CERTIFICADO N°: CRS12396
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

**XIANGYANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN, YUEQING CITY
 ZHEJIANG - CHINA**

REFERENCIAS Y CANTIDAD

MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ CONEXIÓN DIRECTA
 FABRICADAS POR

XIANGYANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN, YUEQING CITY ZHEJIANG - CHINA

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	CONSTANTE	CLASIFICACIÓN	CLASE DE EXACTITUD PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA	CLASE DE EXACTITUD PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA REACTIVA
DDS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO	170V	5(100)A	3200imp/kWh	ANALOGO	1	NA
DDS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO	120V	5(100)A	3200imp/kWh	DIGITAL	1	NA
DSS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA BIFÁSICO	2X120/208V	2X5(100)A	800imp/kWh	ANALOGO	1	NA
DSS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA BIFÁSICO	2X120/208V	2X5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	NA
DTSS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO	3X120/208V	3X5(100)A	800imp/kWh	ANALOGO	1	NA
DTSS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO	3X120/208V	3X5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	NA
DDS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO	120V	5(100)A	3200imp/kWh	DIGITAL	1	2
DSS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA BIFÁSICO	2X120/208V	5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	2
DTSS5558	MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO	3X120/208V	5(100)A	800imp/kWh	DIGITAL	1	2

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2018 - 07 - 06.
 Válido Hasta: 2021 - 07 - 05.
 Versión 2; Actualizado en 2019 - Marzo - 26.

This Certificate cancels and supersedes the Certificate dated 2018 - 07 - 05 issued by SGS Colombia S.A.S. and SGS Paper No. 19029085 to 19029086.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>